

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-РО.ПБ37.В.00689  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652234  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** «S.C. EGGER ENERGIA» S.R.L. Адрес: Str. Austriei, 2 RO 725400 Radauti, Румыния.  
(наименование и место-нахождение заявителя) Телефон + 40 372 4 38000.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «S.C. EGGER ENERGIA» S.R.L. Адрес: Str. Austriei, 2 RO 725400 Radauti,  
(наименование и место-нахождение изготовителя Румыния. Телефон + 40 372 4 38000.  
продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495)  
выдавшего сертификат соответствия) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Плиты ориентированно-стружечные торговых марок  
(информация об объекте сертификации, EUROSTRAND OSB 2, EUROSTRAND OSB 3.  
позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
55 3400

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях  
(наименование технического регламента (технических пожарной безопасности (Федеральный  
регламентов), на соответствие требованиям которого закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс  
которых) проводилась сертификация) пожарной опасности строительных  
материалов KM5: группа сильногорючие  
(Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа с высокой дымообразующей  
способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения  
умеренноопасные (Т2).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
4410 12 100 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Отчет об испытаниях № 1776/РС от 02.03.2012 г. НИЛ ПВБ  
ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО  
(документы, представленные заявителем в орган по 9001-2008 (ИСО 9001:2008) № СДСГК RU.OC05.K00208 от  
сертификации в качестве доказательств соответствия 05.03.2012 г.  
продукции требованиям технического регламента  
(технических регламентов))  
Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной  
документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 05.03.2012 по 04.03.2014



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

  
В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

  
В.А. Литвинов